

АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2022-2023 учебного года

составлен « 17 » _____ 08 _____ 2022 года

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 9 «Колосок», 1967г.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация ГО «Город Кизилюрт»

(учредитель организации)

368124, РД, г. Кизилюрт, ул. Комсомольская б

(юридический адрес, физический адрес организации)

Эльдерова Джамиля Фикретовна, (887234) 2-15-26

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Распоряжением главы администрации № _____ -Р от _____ 2022 г.

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

в период с 10.08 по 13.08.2022г. комиссией администрации ГО «город Кизилюрт» в составе:

1. **Исаева А.С.** - заместитель главы администрации ГО «город Кизилюрт», председатель межведомственной комиссии;
2. **Мирзаев М.М.** - начальник МКУ «Управление образования» ГО «город Кизилюрт», заместитель председателя межведомственной комиссии;
3. **Нурмагомедов Х.З.** - начальник отдела безопасности и ресурсного сопровождения МКУ «Управление образования», член межведомственной комиссии;
4. **Исламов И.Д.** – начальник МКУ «РЭО» г. Кизилюрта, член межведомственной комиссии;
5. **Камилов М.Ш.** – ВРИО начальника службы отдела по делам несовершеннолетних лейтенант полиции МО МВД РФ по РД «Кизилюртовский» (по согласованию), член межведомственной комиссии;

проведена приемка готовности Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Колосок».

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

покраска и ремонт игровых оборудования, косметический ремонт фасада и помещений ДОУ, теневых навесов, песочниц. ;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - **не имеется.**

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо замена ограждения западной стороны.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии **соблюдаются**(не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 75 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 92 детей в том числе человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021 - 2022 годов - 31 человек;

д) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 31 человек;

е) количество групп по комплектованию:

всего - 5; количество обучающихся – 123 воспитанников;

из них:

с 2 до 3 лет – 1 группа;

с 3 до 7 - 4 групп.

ж) наличие образовательных программ – 2021-2026 имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации

имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 11 человек 34,3 %;

научных работников - человек %;

инженерно-технических работников - человек %;

административно-хозяйственных работников заведующая, заместители, завхозы) - 3 человека 9,4 %;

производственных работников (техперсонал) - 9 человек 28,3 %;

учебно-воспитательных работников (пом. воспитателя) - 8 человек 25 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции (по договору с ГБУ РД «Кизилюртовская ЦГБ») - 1 человек 3 %;

к) наличие плана работы организации на 2022-2023 учебный год-
_____имеется_____.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительно.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (**не оборудованы**) техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые помещения	3	76%	имеется	имеется	удовлетворительное	Имеются	
2.	Музыкальный зал	1	76%	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
3.	Медицинский блок	3	100%	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
4.	Спортивный зал	1	80%	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
5.	Пищеблок	1	100%	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
6.	Методкабинет	1	100%	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
7.	Административно-хозяйственные кабинеты	3	100%	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость **20** человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

тренажерный зал – **имеется** (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – **человек**, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

бассейн – **имеется** (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

музыкальный зал – **имеется**(не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость – **25** человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

музей –**имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость **5** человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

в) организация компьютерной техникой-_____обеспечена не__в полном объеме_____:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – **2** компьютера,3 цветных принтера (3 МФУ) , из них подлежит списанию - **1** единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - **1** единиц.

Основные недостатки: отсутствие средств на приобретение ;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется 70% обеспечивает (не обеспечивает проведение его состояние занятий его состояние **удовлетворительное** (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «01» сентября 2015 г.

Акт-разрешения на проведение занятий, утвержден заведующей МКДОУ д/с № 9
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

«Колосок».

Потребность в спортивном оборудовании и инвентаре: гимнастические скамейки, канаты для перетягивания, набор дуг для подлезания, мячи резиновые разных (наименование оборудования, количество оборудования)

Диаметров, пенечки, мешочки с грузиком.

Основные недостатки: отсутствие средств на приобретение ;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – **удовлетворительное** (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

столы детские - 6; стулья детские - 40 ; кровати детские - 20; детская игровая мебель - 3; детские шкафы для одежды - 2; полки для детской обуви - 3 ; шкафы для игрушек 2 и т.д.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – **удовлетворительное** (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

шкаф офисный - 1 ; стулья офисные - 6 ; столы офисные - 0 ; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации – **имеется** (не имеется):

Основные недостатки: _____.

Потребность в обновлении книжного фонда _____ *Не*
имеется _____.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное _____:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 2749 кв.м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - _____
имеются, соответствуют санитарным требованиям _____.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные
недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, соответствует требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	Согласно договора	1	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «05» 05 2015 г, № 05.06.03.00 М.000010.05.15,

регистрационный номер 2459045;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет –имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная –имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании имеется:

(имеется, не имеется)

ингаляторы, плантограф.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: отсутствие средств на приобретение

8. Питание обучающихся - организовано :
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 4 разовое,
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по заключенным договорам.
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____ - _____

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.
(организовано, не организовано)(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____ - _____ ;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)
его техническое состояние соответствует,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____ - _____.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется :
(имеется, не имеется)

картофелечистка, овощерезка ;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____ - _____ ;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное ;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____ - _____ ;

и) примерное 10 - дневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется ;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся

организован,

(организован, не организован)

— (указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, №3 от 10 января 2022г. Кизилюртовский филиал Федерального государственного унитарного предприятия. «Дезинфекционист»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности игровых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др.

соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____.

10. Транспортное обеспечение организации – не организовано ;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Авгбусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям не соответствует .

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: ___ -

Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется, количество - 0 единиц.
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены
частично _____:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожа (в ночное время), сотрудники ЧОО «Муртазек» в дневное время (с 7. 00 до 17. 00).

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками ДО в составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Охранные услуги, ООО ЧОО «Муртазек» договор № 72 от 10 января 2022 г.;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы _____;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы _____;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка тревожной сигнализации (КСТ) через БРО – 4 РСПИ «Струна - 5»;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и не обеспечивает _____

(оборудована, не оборудована, обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована _____.

(организована, не организована)

Основные недостатки: Установить на входных дверях калитки домофон, установить вывод сигнала ПАК «Стрелец – Мониторинг» - до 11.05.2022г.

12. Обеспечение пожарной безопасности
организации соответствует _____ **нормативным требованиям:**

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году приемка состояния пожарной безопасности проводилось _____,

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приема и предписания

1. Обеспечить системой пожарной сигнализации подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта (или) транслирующей этот сигнал организации.(п.7 ст.83 ФЗ № 123; ч.4 ст.4 ФЗ №123, п.14.4 СП 5.13130.2009) (срок до 11.05.2022г)
2. Обеспечить проступи эвакуационных лестниц не менее 25см. (ч.4 ст.4 ФЗ №123, п.4.4.3СП 1.13130.2020) (срок до 11.05.2022г.)
3. Обеспечить ширину лестничной площадки менее ширины марша.(ч.4 ст.4 ФЗ № 123, п. 8.1. СП 4.13130.2013г.).(срок до 20.01.2022г.)
4. Не обеспечен круговой проезд для пожарной техники.(ч.4 ст.4 ФЗ № 123, п. 4.4.1. СП 1.13130.2020г.) (срок до 11.05.2022г.)
5. Обеспечить ширину эвакуационных выходов более 1.20 м (ч.4 ст.4 ФЗ № 123, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020г.) (срок до 11.05.2022г.)
6. Обеспечить ширину лестничного марша более 1.35 см (ч.4 ст.4 ФЗ №123, п.4.4.1СП 1.13130.2020) (срок до 11.05.2022г.)
7. Предусмотреть 2-й эвакуационный выход с музыкального зала в соответствии с предъявленными требованиями (ч.4 ст.4 ФЗ №123, п.6.12.*СП 112.13330.2011) (срок до 11.05.2022г.)
8. Оборудовать выход на кровлю здания противопожарным люком 2-го типа размерами не менее 0,6х0,8 м (ч. 4 ст.4 ФЗ № 123, п. 8.4 *СП 112.13330.2011)(срок до 11.05.2022г.)
9. Перекрытие котельной выполнено из негорючего материала(ч.4 ст.4 ФЗ №123, п.6.9.5СП 4.13130.2013) (срок до 11.05.2022г.)
10. Обеспечить ширину въезда на территорию сада менее 3,5метра (ч.4 ст.4 ФЗ №123, п.8.6.1СП 4.13130.2013) (срок до 11.05.2022г.)

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации (оборудованы, не оборудованы)
установлена _____,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре.
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от

(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не

обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась.

Вывод на основании акта № 03 от «12» октября 2020 года(проводилась, не проводилась)

выданного учреждением ВПО институт системных технологий _____ -

соответствует;

(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре

организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не заключен договор по обслуживанию пожарной сигнализации

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

котельной,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы не проведена,

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 100 % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет ___ - ___ %. Хранение топлива _____ - _____.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет на pitched блоке - приточная, в остальных помещениях - естественная.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется
централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации:
централизованное.

17. Канализация централизованная.

II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 9 «Колосок»

(полное наименование организации)

к новому 2022_-2023_ учебному году готово.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

1. Установить на входных дверях калитки домофон, установить вывод сигнала ПАК «Стрелец – Мониторинг» - до 11.05.2022г

2. Обеспечить системой пожарной сигнализации подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта (или) транслирующей этот сигнал организации. (п.7 ст.83 ФЗ № 123; ч.4 ст.4 ФЗ №123, п.14.4 СП 5.13130.2009) (срок до 11.05.2022г)

3. Обеспечить проступи эвакуационных лестниц не менее 25см. (ч.4 ст.4 ФЗ №123, п.4.4.3 СП 1.13130.2020) (срок до 11.05.2022г.)

4. Обеспечить ширину лестничной площадки менее ширины марша. (ч.4 ст.4 ФЗ № 123, п. 8.1. СП 4.13130.2013г.). (срок до 20.01.2022г.)

5. Не обеспечен круговой проезд для пожарной техники. (ч.4 ст.4 ФЗ № 123, п. 4.4.1. СП 1.13130.2020г.) (срок до 11.05.2022г.)

6. Обеспечить ширину эвакуационных выходов более 1.20 м (ч.4 ст.4 ФЗ № 123, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020г.)

(срок до 11.05.2022г.)

7. Обеспечить ширину лестничного марша более 1.35 см (ч.4 ст.4 ФЗ №123, п.4.4.1 СП 1.13130.2020) (срок до 11.05.2022г.)

8. Предусмотреть 2-й эвакуационный выход с музыкального зала в соответствии с предъявленными требованиями (ч.4 ст.4 ФЗ №123, п.6.12.*СП 112.13330.2011) (срок до 11.05.2022г.)

9. Оборудовать выход на кровлю здания противопожарным люком 2-го типа размерами не менее 0,6х0,8 м (ч. 4 ст.4 ФЗ № 123, п. 8.4 *СП 112.13330.2011)(срок до 11.05.2022г.)

10. Перекрытие котельной выполнено из негорючего материала(ч.4 ст.4 ФЗ №123, п.6.9.5СП 4.13130.2013) (срок до 11.05.2022г.)

11. Обеспечить ширину въезда на территорию сада менее 3,5метра (ч.4 ст.4 ФЗ №123, п.8.6.1СП 4.13130.2013) (срок до 11.05.2022г.)

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2.В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

Председатель комиссии:


_____ Исаева А.С.

Заместитель председателя:


_____ Мирзаев М.М.

Члены комиссии:


_____ Нурмагомедов Х.З.

_____ Камилов М. Ш.


_____ Исламов И.Д.

Зав. МКДОУ д/с № 9 «Колосок» _____ Эльдерова Д.Ф.

подпись