

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

18.05.2023, ПМ 05230061000206168566

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, в рамках которого составлен соответствующий документ.



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 6 по г. Кизилюрт,

Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам

ул. Гагарина, 24, г. Кизилюрт, РД, 368121, тел. +7(87234)2-18-03, E-mail: mchs.otdel_6@mail.ru

Сайт: www.05.mchs.gov.ru, Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 24

(место вынесения предостережения)

**Предостережение
о недопустимости нарушения обязательных требований
от «18» мая 2023 года № 45**

1. МКДОУ Детский сад № 9 «Колосок» Заведующая: Эльдерова Джамиля Фикретовна ИНН – 0546013748.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении надзора в области пожарной безопасности

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

"17" мая 2023 года согласно годовому плану профилактических визитов на 2023 год проведен профилактический визит в МКДОУ Детский сад № 9 «Колосок». В ходе проведения профилактического визита были выявлены следующие нарушения:

Общие нарушения:

- Не организованы работы по техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (автоматических установок пожарной сигнализации). -

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (п. 54 ППР РФ № 1479)

✓ - Перекрытие котельной выполнено из горючего материала. (ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123, п. 6.9.5 СП 4.13130.2013)

- Не обеспечен круговой проезд для пожарной техники. (ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123, п. 8.1 СП 4.13130.2013)

✓ - Ширина въезда на территорию сада менее 3,5 метра. (ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123, п. 8.6 СП 4.13130.2013)

- Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (п. 7 ст. 83 ФЗ № 123 ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123, п. 14.4 СП 5.13130.2009)

Подписала Зав. Эльдерова Д.Ф.

Первый этаж:

- Ширина лестничного марша менее 1.35 м.(ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020)
- Ширина лестничной площадки менее ширины марша.(ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020)
- Ширина проступи эвакуационных лестниц менее 25 см.(ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123, п. 4.4.3 СП 1.13130.2020)
- Ширина эвакуационных выходов менее 1,2 м.(ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020)

Второй этаж:

- Не проведены эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы с составлением соответствующего акта испытаний (не реже 1 раза в 5 лет).(п. 17 ППР РФ № 1479)
- Ширина эвакуационных выходов менее 1,2 м.(ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020)
- Не предусмотрен 2-й эвакуационный выход из музыкального зала в соответствии с предъявляемыми требованиями.(ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123, п. 6.12* СП 112.13330.2011)
- Выход на кровлю здания не оборудован противопожарным люком 2-го типа размерами не менее 0,6х0,8 м.(ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123, п. 8.4* СП 112.13330.2011)
- К люку чердачного помещения не установлена стальная стремянка.(ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123, п. 8.4* СП 112.13330.2011)

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести к нарушениям следующих обязательных требований: ФЗ №69 «О пожарной безопасности», ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ППР №1479 и другие НПА в области пожарной безопасности.

В случае несоблюдение указанных требований может быть нанесен (ущерб) охраняемым законам ценностям, за что предусмотрена административная ответственность ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

О Б Ъ Я В Л Я Ю П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е **о недопустимости нарушения обязательных требований** **и предлагаю:**


1) Обеспечить выполнение требований пожарной безопасности, предъявляемых к объекту защиты.

2) В срок до «17» июля 2023 года направить в отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 6 по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам уведомление об исполнении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов).

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в срок до «02» июня 2023 года в порядке, установленном статьей 40 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и пунктом 57, 58 постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 1016 «О внесении изменений в Положение о федеральном государственном пожарном надзоре».

(указывается срок, в который может быть подано возражение, а также ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

<p><u>Главный государственный инспектор</u> <u>г. Кизилюрт, Кизилюртовского и Кумторкалинского районов</u> <u>по пожарному надзору</u> Ахмедов Рамин Магомедович</p>	
<p>(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении выездной проверки)</p>	<p>(подпись)</p>
<p><u>Агабеков Владислав Мирзабегович – государственный инспектор г. Кизилюрт, Кизилюртовского и Кумторкалинского районов по пожарному надзору</u></p>	
<p>тел. +7(87234) 2-18-03, E-mail: mchs.otdel_6@mail.ru</p>	
<p>(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))</p>	
<p>Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.</p>	